

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ – ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ
č. 1048 akreditovaná ČIA podle ČSN EN
ISO/IEC 17025:2005
Thákurova 7, 166 29 Praha 6



L 1048

ODBORNÁ LABORATOŘ OL 124

telefon: 224354806

fax: 233339987

Počet výtisků : 2

Výtisk číslo : 1

Počet listů : 2

List číslo : 1

Zakázkové číslo : 8601658A000

ODBORNÉ STANOVISKO číslo: S124003/2016
o rozšíření platnosti zkušebních protokolů č. 124037/2012 a
124027/2014

Jméno a adresa zákazníka:


Orlibit s.r.o.

Osík 50

569 67 Osík u Litomyšle

Datum vystavení stanoviska: 12.10.2016

Pracovník odpovědný za stanovisko:



.....
Doc. Ing. Martin Jiránek, CSc.
technický vedoucí OL 124

ČVUT v Praze - fakulta stavební

Zkušební laboratoř č. 1048 akreditovaná ČIA podle

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 - OL 124

Tháškurova 7, 166 29 Praha 6

Výtisk č.: 1

List č. : 2

Stanovisko číslo: S124003/2016

Datum vystavení: 12.10.2016

Odborná laboratoř OL 124 provedla stanovení součinitele difuze radonu v asfaltovém pásu VELBIT R-AL 35 (protokol č. 124037/2012 ze dne 17.9.2012) a asfaltového pásu VELBIT G 4 (protokol č. 124027/2014 ze dne 1.9.2014).

Rozšíření platnosti protokolu č. 124037/2012

Hodnoty součinitele difuze radonu uvedené pro asfaltový pás VELBIT R-AL 35 v protokolu č. 124037/2012 platí i pro výrobek VELBIT AL S 35.


Rozšíření platnosti protokolu č. 124027/2014

Hodnoty součinitele difuze radonu uvedené pro asfaltový pás VELBIT G 4 v protokolu č. 124027/2014 platí i pro výrobek VELBIT BASE G S 4 - 15.

Zdůvodnění

Zákazník doložil čestným prohlášením, že výrobky VELBIT R-AL 35 a VELBIT AL S 35 jsou dva identické výrobky se stejným složením (druh asfaltové hmoty, výztužná vložka, povrchová úprava, tloušťka) a technologií výroby (došlo pouze ke změně obchodního názvu).

Obdobně zákazník doložil čestným prohlášením, že výrobky VELBIT G 4 a VELBIT BASE G S 4 - 15 jsou dva identické výrobky se stejným složením (druh asfaltové hmoty, modifikace SBS, výztužná vložka, povrchová úprava, tloušťka) a technologií výroby (došlo pouze ke změně obchodního názvu).

Odborné stanovisko vypracoval:  Doc. ing. Martin Jiránek, CSc.